



Общество с ограниченной ответственностью
Ванинский
Дробильно-сортировочный комплекс

ИНН/КПП 2709015473/270901001, ОГРН 1162724059794, ОКПО 01503696
682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Строителей, 16
р/счет 40702810570000005485, Дальневосточный филиал ПАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810600000000608, БИК 040813608 т/факс (42)137-6-34-34
e-mail: ivanvanino@mail.ru

ПАСПОРТ

на щебень из плотных горных пород

соответствует ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки:
Фракция: 20-40
Наименование и адрес потребителя:
Накладная:
Количество:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Зерновой состав

Остатки %	Диаметр отверстий сит, мм					
	1,25 Д	Д 40мм	0.5(Д+d)	d20мм	d10мм	< 10мм
Частные остатки, %	0,00	9,77	41,31	39,85	0,85	0,35
Полные остатки, %	0,00	9,77	58,95	98,80	99,65	100

- Насыпная плотность, кг/м³: 1370
- Истинная плотность, г/см³: 2,73
- Содержание глины в комках: не обнаружено
- Содержание зёрен пластичной (лещадной) и игловатой формы, %: 12,8
- Марка щебня по прочности: 1400
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН: согласно протокола № 3261 от 15.05.2015
- Морозостойкость: F300

Паспорт составлен на основании протокола испытаний № 2-8193 ИЦ строительных материалов ТОГУ от 12 ноября 2024 года, Аттестат аккредитации № RA.RU.СЛ89 от 24 декабря 2015 года

Директор

Рыжаков И.И.