



Общество с ограниченной ответственностью
Ванинский
Дробильно-сортировочный комплекс

ИНН/КПП 2709015473/270901001, ОГРН 1162724059794, ОКПО 01503696
682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Строителей, 16
р/счет 40702810570000005485, Дальневосточный филиал ПАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810600000000608, БИК 040813608 т/факс (42)137-6-34-34
e-mail: ivanvanino@mail.ru

ПАСПОРТ

на щебень из плотных горных пород

соответствует ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки:
Фракция: 5-20
Наименование и адрес потребителя:
Номер накладной:
Объем:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Зерновой состав

Остатки %	Диаметр отверстий сит, мм							
	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25	< 1,25
Частные остатки, %	0,43	9,16	46,16	11,41	22,04	2,06	0,11	0,38
Полные остатки, %	0,45	9,70	64,00	75,41	97,45	99,51	99,62	100

- Насыпная плотность, кг/м³: 1380
- Истинная плотность, г/см³: 2,70
- Содержание глины в комках: не обнаружено
- Содержание зёрен пластичной (лещадной) и игловатой формы, %: 15,8
- Марка щебня по прочности: 1400
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН: 97±15 Бк/кг
- Морозостойкость: F300

Паспорт составлен на основании протокола испытаний № 4-8202 от 27 января 2025 года И Ц строительных материалов ТОГУ Аттестат аккредитации № RA.RU.21СЛ89 от 24.12.15 года и протокола испытаний №47/20 от 23 марта 2020 года выданным Испытательным центром строительных материалов, изделий и конструкций «ДВГУПС-Стройтест» свидетельство о признании компетентности № ФЦС RU.B 1447.02ИЦ10 от 01.06.2017 года.

Директор

Рыжаков И.И.